



Sociedad Anónima
Unipersonal

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

dO 6.08. R 1



Neokem
Grup, s.a.

1. NOMBRE:

CTX-370

TABLETAS DE TRICLORO

Compuesto orgánico de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

2. PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido en compactos de 200 grs.
Color	Blanco
Contenido en cloro útil	90 %
pH (1%).....	2 - 3
Humedad.....	0,30 %
Solubilidad.....	1,2 grs./100 ml

COMPOSICION

– Ingredientes Activos (por 1.000 grs.)	
Tricloro - 1,3,5, - Triazinatriona Cl ₃ (NCO) ₃	997 g.

3. DOSIFICACIÓN:

- Tratamiento Inicial: Adicionar 15 grs. de CTX-200/GR ó 1 tableta de CTX-250 por cada m.³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando CTX-10 ó CTX-20.
- Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, el tratamiento de mantenimiento puede efectuarse de dos formas distintas:
 - A) Colocar en los cestos de los skimmers 1 compacto de CTX-370 por cada 15 m.³ de agua cada 7 días.
 - B) En aquellas instalaciones en que se utilice dosificador, llenarlo de compactos de CTX-370 y a continuación hacer circular el agua a través del dosificador.

CTX, S.A.U.:

C/ Pintor Fortuny, 6
08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s /n
22400 Monzón (Huesca – España)
Tel: 974 40 44 87
Fax: 974 40 47 32

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO



dO 6.08. R 1

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

El Tratamiento Inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

4. MODO DE EMPLEO:

Introducir la dosis necesaria de CTX-370 en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de los skimmers.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculado a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg/l., valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

RECOMENDACIONES

- Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumidero durante el proceso de filtración.
- Es aconsejable introducir la nueva dosis de CTX-370 cuando los compactos que se encuentren en el interior de los skimmers se hayan reducido a un 10% de su peso original.
- Mantener los cestos de los skimmers limpios (hojas, papel, etc.) para lograr la correcta disolución de los compactos.

5. PRESENTACIÓN:

En envases de 1 - 3 - 5 - 12 - 25 y 50 Kgs.

CTX, S.A.U.:

C/ Pintor Fortuny, 6
08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s/n
22400 Monzón (Huesca – España)
Tel: 974 40 44 87
Fax: 974 40 47 32

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.